

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI
-za izradu tehničke dokumentacije-

Objekat: Objekat za prenos električne energije- NN kablo 1kV
Lokacija: na potezu od STS Kraljevo kolo- most na Tari za Biogradsko jezero uz magistralni put
Mojkovac- Kolašin u dužini od 650 m
Investitor: Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić- Elektrodistribucija Mojkovac

Mojkovac,07.07.2014.godine

CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj

Broj: 09/2-352/14-26- **873**

Mojkovac: 07.07.2014.godine

Na osnovu člana 62 a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" br. 51/08, 34/11, 35/13 i 39/13), PUP-a "Mojkovac" i izmjene i dopune istog ("Sl. list CG- opštinski propisi" br.19/11 i 9/14), postupajući po zahtjevu Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić-Elektrodistribucija Mojkovac iz Mojkovca br. 09-824 od 20.06.2014. godine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, i z d a j e :

URBANISTIČKO- TEHNIČKE USLOVE

-za izradu tehničke dokumentacije-

Urbanističko- tehnički uslovi definišu način izgradnje elektroenergetskog objekta- NN mreže 1kV na lokaciji od STS Kraljevo kolo- most na Tari za Biogradsko jezero, u Podbišću uz magistralni put Mojkovac- Kolašin.

I USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU

1. Ovim uslovima se definiše izgradnja- postavljanje niskonaponske mreže- kabla 1kV na potezu od STS Kraljevo kolo do mosta na Tari za Biogradsko jezero, uz magistralni put Mojkovac- Kolašin u dužini od 650 m.
2. Izgradnja predmetne trase se odnosi na postavljanje podzemnog kabla uz magistralni put na udaljenosti od 2m od ivičnjaka u putnom pojasu.
3. Objekat će se priključiti na elektro mrežu po uslovima koje propiše Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić -Elektrodistribucija Mojkovac, a u skladu sa PUP-om „Mojkovac“.
4. Predmetni objekat projektovati za izgradnju u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta.
5. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
6. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.
7. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG" br.8/93)
8. Shodno članu 7 Zakona o zaštiti o radu ("Sl.list RCG" br.79/04, "Sl.list CG" br.26/10, 73/10, 40/11) pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.
9. Situaciju u projektu uraditi u razmeri 1:1000 (ili drugoj razmeri koja omogućava preglednost objekta). Situacija se odnosi na položaj trase.

II PRIRODNI USLOVI

- Projekat izgradnje predmetne NN mreže je moguće uraditi uz prethodnu analizu terena.
- Projekat konstrukcije prilagoditi građevinskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika.
- Za predmetne proračune koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
- Ovaj teren spada u III i IV kategoriju sa dozvoljenim opterećenjem $>200\text{KN/m}^2$.
- Srednja godišnja temperatura u dolini Tare kod Mojkovca iznosi oko 7°C .
- Relativna vlažnost se poklapa sa oblačnošću područja i u granicama je od 70-80%.

- Mojковаčko područje prima godišnje prosječno do 2200mm padavina.
- Vazдушna strujanja su dominantna iz sjevernog, jugozapadnog i južnog pravca.
- Objekt mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Pri projektovanju objekta preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES 8.

III PROJEKTO- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- Projektno- tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" br. 51/08, 34/11, 35/13 i 39/13) i Pravilnika o sadržini tehničke dokumentacije ("Sl.list RCG" br.22/02).
- Deset primjerka, od kojih su tri u analognom obliku i sedam u zaštićenoj digitalnoj formi, tehničke dokumentacije dostavlja se ovom Sekretarijatu na provjeru, kako bi se utvrdilo da li je urađena u skladu sa ovim uslovima radi ovjere.

IV OSTALI USLOVI U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA

Ovi uslovi su osnov za izradu tehničke dokumentacije na osnovu koje će se (pored ostalih, zakonom predviđenih ispunjenih uslova) izdati građevinska dozvola za rekonstrukciju predmetnog objekta.

1. Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono- tehničke dokumentacije za postavljanje elektroenergetskog kabla uz obavezno poštovanje urbanističko- tehničkih uslova.
2. Po osnovu ovih uslova investor je dužan da, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole dostavi revidovanu projektno- tehničku dokumentaciju (idejni ili glavni projekat) i revidovani Protivpožarni elaborat.
3. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, investor mora imati prethodno riješene imovinsko- pravne odnose, odnosno dostaviti dokaz o istim s obzirom da se mreža planira u putnom pojasu magistralnog puta.
4. Dokaza o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni, odnosno glavni projekat, za direktnu štetu učinjenu trećim licima u skladu sa članom 71 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.51/08, 34/11 i 35/13).
5. Investitor građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta u skladu sa članom 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list.CG br.51/08, 34/11 i 35/13").

Dostavljeno:

- stranci
- u predmetu
- na sajt
- a/a

Obradila:

Sonja Simeunović- Vuković d.ia

Ivana Medojević, spec.arhitekture

Sekretar,

Jović Marković

